




RESTAURANTE LAS TINAJAS



Acceso al establecimiento

-  **Dirección:** C/Rios de la Hoz,4
14550 Montilla (Córdoba)
-  **Teléfono:** 957656779
-  **E-mail:** gambrinusmontilla@gmail.com



Información General

El restaurante es reciente y está dentro de la cooperativa de vinos La Unión. El restaurante ofrece platos típicos de Córdoba.

El restaurante tiene 2 plantas abiertas al público. En la planta baja están el bar, la cafetería, el comedor y los cuartos de baño. En la planta 1 están el salón y los cuartos de baño. Hay un ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.
- En la carta se lee bien cada plato con su precio.
- El aparato de pago con tarjeta tiene ayudas para personas sordas.
- El restaurante prepara platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y avisar antes.
- El restaurante tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Restaurante

- Hay cuartos de baño en la planta baja y en la planta 1. Los cuartos de baño tienen en la entrada las palabras “señoras” y “caballeros”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal, con vado rebajado practicable y tiene un ancho libre de paso de 2 m.
- El acceso al restaurante es por un vado rebajado y pasando las puertas de la entrada hay 6 escalones con un ascensor alternativo.
- La entrada tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio y de doble hoja. La primera abre hacia dentro y su ancho libre de paso es de 1,80 m. La segunda abre hacia fuera y su ancho libre de paso es de 1,10 m. Ambas puertas están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles: Sí.



Accesibilidad Física

Bar

Ubicación e itinerario

- El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para PMR: Sí.

Características

- Desniveles: No.
- Ancho mínimo del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra: 1,16 m.
- Altura de los bancos de la barra: 75 cm.

Salón comedor

Ubicación e itinerario

- Los comedores están situados en las plantas baja y 1. Itinerario accesible para PMR: Sí.

Características

- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Ancho mínimo del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de mesas: cuadradas.

- La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.
- Altura de la mesa: 76 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 62 cm, 90 cm y 60 cm.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en las plantas baja y 1. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): sin señalizar. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina de aseo

- Puerta: abre hacia fuera. Ancho útil de paso: 78 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con temporizador.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 68 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 58 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m. Está inclinado: No.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1 m y 74 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,50 m y lateral izquierdo 70 cm.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 82 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 80 cm.
- Separación entre barras: 74 cm.



Accesibilidad Visual

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta 1. Itinerario accesible desde la entrada hasta la barra: Sí.
- El itinerario desde la entrada hasta la barra es subiendo 6 escalones. Los bordes de los escalones no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. El itinerario es alternativo mediante un ascensor.

Características

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Hay escalones aislados o desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Barra del bar con iluminación dirigida: Sí.

Salón comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja. Itinerario accesible desde la entrada hasta el salón comedor: Sí.

Características

- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: sonoras.

Salón comedor

- Mesas redondas disponibles: No.
- Información escrita del menú del día: Sí.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 29 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Los bordes de los escalones están señalizados: Sí, con franja de color contrastado. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 88 cm. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: Sí. Con cierre y restricción de paso: Sí.

Escalera de acceso	Planta baja.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: Sí, color contrastado. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 29 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Los bordes de los escalones están señalizados: Sí, con franja de color contrastado. • Zócalo de protección lateral: en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 78 cm. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: baja a 2.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,34 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,10 m x 1,40 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,25 m, inferior 1,10 m. • Altura del pasamanos: 87 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Señales sonoras: No. • Tipos de botones de mando del ascensor: con textos en altorrelieve y braille. • Señales visuales: en interior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

 **FOTOS**



Entrada al centro



Barra de la zona de bar



Zona de restauración



Aseo adaptado