



## BODEGAS CRUZ CONDE



Zona de recepción

-  **Dirección:** Calle Ronda del Canillo, 4  
14550 Montilla (Córdoba)
-  **Teléfono:** 957 651 250
-  **E-mail:** [visitas@bodegascruzconde.es](mailto:visitas@bodegascruzconde.es)
-  **Web:** <http://www.bodegascruzconde.es>



### Información General

La bodega produce vinos, vinagres y brandies. Los visitantes de la bodega pueden visitar varias salas y entender el proceso de producción de vinos y brandies. Al final, los visitantes pueden probar los vinos y brandies de la bodega.

La bodega tiene 2 plantas. En la planta baja está la recepción, la sala de catas para probar vinos, la tienda y un salón de actividades. En el sótano está la sala de barricas. En las barricas envejece el vino. Hay una plataforma elevadora para las personas en silla de ruedas.

### Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- Llama al teléfono 957 651 250 para reservar la visita guiada adaptada.

### Discapacidad Intelectual

## Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la calle junto a los aparcamientos. Hay una estatua de una mujer con una guitarra en el lugar de reunión.
- Faltan bancos y sillas para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: el salón principal, la zona de fermentado del vino, la zona de fermentado del brandi, la sala de catas para probar vinos y una sala de exposiciones con una tienda.
- Hay información con dibujos y esquemas sobre el funcionamiento de la bodega.
- Hay puertas prohibidas para los visitantes. Están cerradas sin ningún cartel o señal.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las palabras “señoras” y “caballeros”.

### Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular y tiene un ancho libre de paso de 1 m.
- El acceso se hace en coche o en bus hasta la misma zona de atención al público.
- Esta tiene una puerta metálica que permanece abierta en horario de visitas, por ella se accede desde la calle hasta el aparcamiento y la recepción.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de: 1,50 m. El pavimento es: homogéneo y antideslizante, el alto mínimo de paso es de 2,50 m.
- No hay mostrador de atención al público.



## Accesibilidad Física

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va al salón de eventos, después se baja a la zona de barricas donde envejece el vino Montilla Moriles y de ahí se continúa la visita a la zona de barricas del brandi, luego se sigue a la sala de degustación y catas, donde está también la zona de exposición y tienda.

#### Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas baja y -1, a ésta última se accede con una plataforma elevadora.

#### Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia fuera.
- Ancho de paso: 80 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

## Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Suelo enmoquetado: No.

### Barra

- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra NO adaptada: 1,14 m
- Barra con bancos: móviles.
- Altura de los bancos de la barra: 72 cm.

### Mesas

- Tipo de mesas: móviles, cuadradas de cuatro patas, sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 76 cm
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 1 m, 80 cm.

## Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

### Cabina integrada en la batería de aseos de mujeres

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

### Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 72 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 63 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 95 cm. Está inclinado: No.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,40 m y 1,20 m.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 75 cm y frontal 1,50 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 75 cm de altura máxima y 56 cm de mínima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 75 cm.
- Separación entre barras: 90 cm.



## Accesibilidad Visual

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va al salón de eventos, después se baja a la zona de barricas donde envejece el vino Montilla Moriles y de ahí se continúa la visita a la zona de barricas del brandi, luego se sigue a la sala de degustación y catas, donde está también la zona de exposición y tienda.
- Se accede a todas las zona sin desniveles a excepción de la sala de envejecimiento del vino Montilla Moriles, que se accede por escaleras con pasamanos laterales y central, también cuenta con una plataforma elevadora.

#### Características de las estancias visitadas

- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Iluminación general homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.

### Sala de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: Sí.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

### Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

## Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: Sí.

## Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li> <li>• Sin plazas reservadas para PMR.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: baja a -1.	Con plataforma elevadora alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto: Sí, en inicio.</li> <li>• Altura de los escalones: 19 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 28 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: sin tabica.</li> <li>• Los bordes de los escalones están señalizados: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de pasamanos: 1,05 m.</li> <li>• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.</li> </ul>
<b>Plataforma elevadora</b>	Plantas que comunica: baja a -1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho y fondo de la plataforma: 1,80 m y 1,80 m.</li> <li>• Altura del pasamanos: 1,05 m.</li> </ul>
<b>Salón de eventos</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de mesa: 76 cm.</li> <li>• Altura bajo mesa: 72 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 1 m.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 80 cm.</li> </ul>
<b>Tienda</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.</li> <li>• Altura superior e inferior de las estanterías: 1,68,m y 17 cm.</li> </ul>

 **FOTOS**



Sala de barricas



Salón de eventos



Zona de catas y degustación



Aseo adaptado