

HOSTAL BELLIDO (HS)**



Acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Calle Enfermería, 57
14550 Montilla (Córdoba)
-  **Teléfono:** 957 651 915
-  **E-mail:** info@hostalbellido.com
-  **Web:** <http://www.hostalbellido.com>



Información General

El hostel está en el centro de la ciudad de Montilla. La ciudad es conocida por los vinos de la denominación de origen Montilla-Moriles.

El hostel tiene 3 plantas abiertas al público. En la planta baja están la recepción, el aparcamiento y los cuartos de baño comunes. En las plantas de arriba están las habitaciones. Hay un ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.

- Faltan planos del hotel fáciles de entender para saber dónde estás.
- No hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- Es difícil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel.
- El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las palabras “señoras” y “caballeros”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- La entrada principal del establecimiento tiene 2 escalones aislados de 16 cm de altura, sin rampa alternativa. Para acceder al ascensor es necesario entrar por el garaje.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro. Ancho libre de paso: 1,20 m.
- Esta equipado con video portero: Sí. Altura del video portero o timbre de llamada: 1,66 m.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,20 m. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 2,50 m. El pavimento es: homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1 m.

Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja con escalones aislados y a las de las plantas superiores por medio del ascensor alternativo a las escaleras. Al garaje se accede sin desniveles.

Habitación reservada para PMR

- Nº de la habitación analizada: 204.
- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 1.
- Ubicación y tipo de itinerario: en planta 2. El itinerario es con escaleras y ascensor alternativo.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro. Con un ancho libre de paso de 70 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Climatización: con mando a distancia.
- La habitación tiene 2 camas individuales.
- Altura de la cama: 55 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 90 cm, izquierdo 90 cm.
- Tipo de puertas y tiradores del armario: abatibles 180°, fácil apertura.
- Altura del perchero: 1,65 m.
- Altura máx. y mín. de baldas y cajones del armario: 1,70 m y 25 cm.

- Habitación con terraza: No.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- Puerta: abre hacia dentro. Ancho libre de paso: 80 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 150 cm.
- Tipo de pomo: manilla.
- La iluminación del cuarto de baño es homogénea y suficiente: Sí.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 70 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 63 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,17 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 80 cm y frontal 1 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura: tipo barra abatible a 82 cm

Ducha

- Plato de ducha: Sí. Ancho y fondo: 1,10 m y 75 cm.
- Suelo antideslizante: Sí
- Silla o asiento de ducha: No
- Ancho del espacio lateral de acceso a la ducha: 1,10 m. Fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 1,10 m.
- Tipo de grifo, altura: monomando a 70 cm.
- No tiene barras.
- Alcachofa regulable en altura: Sí.
- La ducha tiene mampara: No, cortina.

Aseo adaptado en zona común

- En el establecimiento no hay aseos adaptados para PMR en las zonas comunes.



Accesibilidad Visual

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja con escalones aislados y a las de las plantas superiores por medio del ascensor alternativo a las escaleras. Al garaje se accede sin desniveles.

Habitación

- Número de la habitación: de color contrastado, sin altorrelieve y sin braille.
- Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.

- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- La iluminación es homogénea y uniforme: Sí.
- Señales de emergencia: No.

Cuarto de baño de la habitación estándar

- Suelo antideslizante: Sí.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: Sí.
- Tipo de iluminación: homogénea.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: No.
- Señales de emergencia: No.

Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Garaje cubierto. Planta Baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 3.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 19 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.

			<ul style="list-style-type: none"> • Los pasamanos son dobles: No. • Altura del pasamanos: 80 cm. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: Sí. Con cierre y restricción de paso: Sí.
<p>Ascensor</p>	<p>Plantas que comunica: baja a 3.</p>	<p>Accesible desde el garaje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,19 m y 1,22 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,16 m, inferior 1 m. • Altura del pasamanos: 88 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Botones con números en: altorrelieve y braille. • Señales visuales: en interior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

 **FOTOS**



Zona de recepción y escalera de acceso



Aparcamiento



Habitación adaptada



Aseo de la habitación adaptada