

HOTEL ATALAYA (H***)



Vista panorámica del hotel

-  **Dirección:** Autovía A - 45, salida 27
14540 La Rambla (Córdoba)
-  **Teléfono:** 957 684 485
-  **E-mail:** reservas@hotelatalaya.es
-  **Web:** <http://www.hotelatalaya.es>



Información General

El hotel está en una zona rodeada de olivos y campos típicos de Córdoba. En la zona hubo en la antigüedad importantes batallas de la Historia y nacieron personajes importantes como el Gran Capitán.

El hotel tiene 2 plantas. En la planta baja están la recepción, la cafetería, el restaurante, los salones de celebraciones y los cuartos de baño comunes. En la planta de arriba están las habitaciones. El hotel tiene también un aparcamiento y una piscina. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.

- No hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- Es difícil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel.
- El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- Tipo de puerta: corredera. Ancho libre de paso: 1,90 m.
- Esta equipado con video portero: Sí. Altura del video portero o timbre de llamada: 1,76 m.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es: sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,50 m. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 2,50 m. El pavimento es: homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,14 m.
- Está equipado con un bucle de inducción magnética señalado con su logotipo correspondiente: No.

Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de la planta superior por medio del ascensor alternativo a las escaleras.
- Al parking exterior se accede por medio de una rampa. La rampa es accesible, tiene un tramo de 22 m longitud, con una inclinación de 12%. Su ancho libre de paso es de 1,60 m y no dispone pasamanos. El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación reservada para PMR

- N° de la habitación analizada: 114.
- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 1.
- Ubicación y tipo de itinerario: en planta 1, con ascensor alternativo a las escaleras.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro. Con un ancho libre de paso de 75 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Climatización: mando a distancia.
- La habitación tiene 2 camas individuales.
- Altura de la cama: 50 cm.
- Espacio de acceso a la cama: a ambos lados 1,20 m.
- Tipo de puertas y tiradores del armario: abatibles 90°, fácil apertura.
- Altura del perchero: 1,90 m.

- Altura máx. y mín. de baldas y cajones del armario: 90 cm y 30 cm.
- Habitación con terraza: No.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- Puerta: abre hacia dentro. Ancho libre de paso: 78 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,20 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- La iluminación del cuarto de baño es homogénea y suficiente: Sí.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 73 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 60 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 53 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 90 cm.
- Altura máx. y mín. de los accesorios: 1,40 m y 72 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,20 m y frontal 1,20 m.
- Altura del asiento: 43 cm.
- El inodoro tiene un dispositivo higiénico incorporado.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en pared a 1,03 m.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 84 cm.

Ducha

- Ancho y fondo del plato: 92 cm.
- Plato de ducha: enrasado con el suelo.
- Suelo antideslizante: Sí.
- Silla o asiento de ducha: No.
- Ancho del espacio lateral de acceso a la ducha: 90 cm. Fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 92 cm.
- Tipo de grifo, altura: monomando a 1,37 m.
- Alcachofa regulable en altura: No.
- La ducha tiene mampara: Sí, plegable. La mampara obstaculiza la entrada y la salida a la ducha a la PMR: No.

Aseo adaptado en zona común

- En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en planta baja. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario accesible. Los aseos adaptados están integrados en las baterías de aseos de hombres y mujeres.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Tipo de pomo: manilla
- **Cabina de aseo adaptado**
- N° de cabinas adaptadas: 4.

- Está señalizada con el SIA: Sí.
- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 68 cm
- Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
- Altura del borde inferior del espejo: 1,18 m. Está inclinado: Sí.
- Altura máx. y mín de los accesorios: 1,35 m y 1 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,10 m y frontal 1,50 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 83 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 83 cm.
- Separación entre barras: 80 cm.



Accesibilidad Visual

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de la planta primera por medio del ascensor alternativo a las escaleras. Al parking exterior se accede mediante una rampa. La rampa no tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Habitación

- Número de la habitación: de color contrastado, sin altorrelieve y sin braille.
- Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.
- Desniveles: No.
- Suelo enmoquetado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- La iluminación es homogénea y uniforme: Sí.
- Información de los servicios prestados: Sí, escrita.
- Señales de emergencia: No.

Cuarto de baño de la habitación estándar

- Suelo antideslizante: Sí.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: No.
- TV con despertador luminoso: No.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: No.

Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 4. • Señalizada con el SIA: Sí. • Ancho y longitud de la plaza: 2,50 m y 4,50 m. • Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: Sí. • Área de acercamiento señalizada en el pavimento: Sí.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 27 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: No.

			<ul style="list-style-type: none"> • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 86 cm. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: baja a 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 96 cm y 1,30 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,12 m, inferior 1,02 m. • Altura del pasamanos: 88 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Botones con números en: color contrastado, altorrelieve y braille. • Señales visuales: en interior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Salón Buffet desayunos	Planta baja, junto a cafetería.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No. • Altura de mesa: 76 cm. • Altura bajo mesa: 73 cm. • Ancho bajo mesa: 80 cm. • Fondo bajo mesa: 58 cm.
Cafetería	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura barra NO adaptada: 1,14 m.
Sala de reuniones	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 45 cm. • Ancho bajo mesa: 90 cm. • Fondo bajo mesa: 90 cm.
Piscina	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • El acceso al vaso de la piscina es por medio de escaleras.

 **FOTOS**



Zona de estar



Restaurante



Habitación adaptada



Aseo habitación adaptada