



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA AVIACIÓN REPUBLICANA Y GUERRA AÉREA EL CIARGA



Acceso al establecimiento

Dirección: Parc de la Memòria, camí del Fondo, s/n



08730 Santa Margarida i els Monjos. (Barcelona)



Teléfono: 938 982 514



E-mail: ciarga@ciarga.cat

Web: <http://www.quadricula.cat/ciarga/>



Información General

El centro de interpretación es un museo. En el museo hay aviones utilizados por el ejército de la República en la Guerra Civil española. También hay un refugio antiaéreo. Las personas se escondían en el refugio cuando había bombardeos de aviones. El museo está en un antiguo aeródromo. Un aeródromo es un aeropuerto pequeño.

El museo tiene 2 edificios. En un edificio están las salas de exposición, la sala de proyecciones de vídeo y los cuartos de baño. No hay escalones ni rampas en el edificio. En el otro edificio están los refugios para protegerse de los bombardeos de aviones. Solo hay escaleras para bajar. Hay vídeos para ver los refugios para las personas que no pueden bajar las escaleras.



Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- Es fácil ver los precios de las entradas del museo.
- El precio de la entrada es más barato para personas con discapacidad.

- El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- Debes reservar la visita guiada por teléfono o a través de la página web del museo.

Discapacidad Intelectual

Museo

- Es fácil encontrar la taquilla para comprar las entradas cuando llegas al museo.
- El museo tiene carteles de la exposición en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- El museo tiene solo una planta baja. No hay escalones ni rampas en las salas de exposiciones.
- Es fácil recorrer el museo.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es una calle vehicular sin acera y tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características diferentes. La primera es una verja de hierro de dos hojas que abre hacia dentro, su ancho libre de paso es de 1,30 m. La segunda es de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera, su ancho libre de paso es de 94 cm y no está señalizada. Siempre abiertas durante el horario de visita.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,50 m. Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado 98 cm. Altura del mostrador adaptado: 65 cm. Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- La taquilla está situada en el mostrador de recepción y el itinerario es accesible.



Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Centro de interpretación. Planta baja.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: sin desniveles.
- Ancho de paso del acceso: 1,30 m.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,30 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con bancos: No.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 70 cm.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: planta baja.
- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- Plazas reservadas para PMR: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): sin señalizar. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.
- El aseo reservado corresponde a la cabina de mujeres.
- Puerta general de los aseos: hueco de paso sin puerta con un ancho libre de 108 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 86 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 57 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 90 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: Máxima 1,20 m. Mínima 90 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,50 m y lateral derecho 85 cm.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 1,35 m.

- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 78 cm.
- Separación entre barras: 70 cm.

Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones del centro de interpretación sin desniveles, a excepción del refugio antiaéreo que no tiene ascensor alternativo a las escaleras.

Características de las salas de exposición

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: No.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No, pero se pueden tocar los aviones y otros utensilios.
- Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: Sí.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte: Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 8 cm, mínima 1 cm.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- El vídeo tiene las opciones de subtulado y audiodescripción: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí.
- Salas de audiovisuales con bucle de inducción magnética: No.

- La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtítulos: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo con gravilla. • Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera acceso refugio antiaéreo	Plantas que comunica: baja y -1.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 19 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: Sí. • Altura de pasamanos: 79 cm.
Consigna	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura máxima y mínima de taquillas: 1,80 m y 40 cm. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.
Refugio antiaéreo	Planta -1.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho mínimo de circulación: 70 cm.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Si. • Altura de los rótulos: 70 cm y 1,90 m. • Tamaño de letra: 1 a 8 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Si. • Textos e iconos en: braille y altorrelieve: No. • Todo el recorrido sugerido en el centro de interpretación está señalizado mediante franjas de encaminamiento horizontal. • Iconos homologados: Si.

 **FOTOS**



Mostrador de recepción



Sala de audiovisuales



Acceso al refugio antiaéreo del Serral



Aseo adaptado