



BODEGAS GRUPO YLLERA



Edificio de recepción de la bodega de "Elaboración"

Dirección: Autovía A6 (Madrid - Coruña)
Km. 173,5
47490 Rueda (Valladolid)

Teléfono: 983 868 097

E-mail: grupoyllera@grupoyllera.com

Web: <http://www.grupoyllera.com>



Información General

La bodega tiene 2 edificios. En el edificio "Elaboración" está la recepción, la zona de producción de vino y la tienda. El edificio "El hilo de Ariadna" está a 3 kilómetros del otro edificio. El edificio "El hilo de Ariadna" tiene un laberinto para visitar la sala de barricas, la sala de reposo del vino y los salones de celebraciones.

Los visitantes pueden ir de un edificio a otro con el coche. Hay ascensores para subir y bajar entre las plantas de los edificios. En algunas salas hay rampas.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia, se ruega informar previamente.
- Es fácil ver los precios de las entradas de la bodega.
- El precio de la entrada es más barato para personas con discapacidad.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la planta baja de los 2 edificios. Faltan carteles para señalar el sitio exacto.
- Hay bancos y sillas para descansar en la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la zona de embotellado, la sala de barricas, la sala de depósitos del vino, el laberinto en el edificio "El hilo de Ariadna", la sala de catas para probar vinos y la tienda.
- Hay puertas de entrada prohibida para los visitantes. Hay un cartel en la puerta con las palabras "Zona de trabajo".
- Hay cuartos de baño en los 2 edificios. Los cuartos de baño del edificio "Elaboración" están en la planta baja. Los cuartos de baño del edificio "El hilo de Ariadna" están en el sótano 2. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al recinto de los dos edificios, es vehicular con vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal del edificio "Elaboración" tiene cinco escalones de 18 cm de altura, con una rampa alternativa. El acceso al edificio "El hilo de Ariadna" es sin desniveles.
- La rampa del edificio "Elaboración" es practicable, tiene dos tramos de 4 m de longitud cada uno, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 1,16 m y dispone de un pasamanos a cada lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- Ambos edificios tienen dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble hoja y son automáticas por medio de un sensor. Su ancho libre de paso es de 1,05 m. Están señalizadas con el logotipo de color contrastado.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, entre puertas contiguas.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 1,50 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,07 m. Altura del mostrador adaptado: 73 cm. Altura libre bajo el mostrador adaptado: 70 cm.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, del edificio "Elaboración" desde donde se hace un recorrido visitando las diferentes salas como la de embotellado, almacén, barricas, depósitos (si eres usuario de silla de ruedas la sala de barricas no la puedes visitar); después el visitante se dirige con su vehículo al edificio "El hilo de Ariadna" a unos 3 km. de distancia, donde se visita el laberinto del edificio y sus salas junto con el restaurante y a su vez dispone de varios salones para hacer catas o celebrar eventos o comidas.

- Después de visitar los dos edificios en la tienda del edificio "El hilo de Ariadna" se suelen realizar catas de degustación con previo aviso.
- La rampa de acceso al edificio "Elaboración" es practicable, tiene dos tramos de 4 m de longitud cada uno, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 1,16 m y dispone de un pasamanos a cada lado. El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Características de las estancias visitadas

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones de la bodega están distribuidas en la planta -2 (bodegas subterráneas), en el edificio "El hilo de Ariadna". Y en las plantas baja y -1 del edificio "Elaboración". Se accede sin desniveles, en el recorrido por ambos edificios hay tramos (pequeña longitud) con cierta inclinación que varían entre un 4% y 11%.
- La rampa del recorrido expositivo del edificio "El hilo de Ariadna" es practicable, tiene dos tramos de 3 m de longitud cada uno, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 1,45 m y no dispone de un pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: hueco de paso.
- Ancho de paso del acceso: 1,40 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,40 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: Sí, bancos sin reposabrazos.

Sala de catas

- Las catas se realizan en cualquiera de las tiendas de ambos edificios y especialmente en los salones del edificio "El hilo de Ariadna", dependiendo del aforo.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Suelo enmoquetado: No.

Barra

- Barra de doble altura: Sí, barras en las tiendas.
- Altura de la barra no adaptada: 1,06 m
- Altura de la barra adaptada: 65 cm.
- Altura, fondo y ancho libre bajo la barra adaptada: 53 cm, 55 cm, 1,45 m.
- Barra con bancos: No.

Mesas (salones del edificio "El Hilo de Ariadna")

- Tipo de mesas: móviles, cuadradas y rectangulares de cuatro patas, sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 78 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 91 cm, 64 cm.
- Comentarios: depende del evento el mobiliario es diferente.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en planta baja

junto la tienda edificio "Elaboración". Se accede por itinerario accesible: Sí.

- Tipo de aseo adaptado analizado: Cabina independiente para ambos sexos.

Aseo adaptado de la planta primera, integrado en la batería de aseos de señoras.

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 83 cm.
- Tipo de pomo: tirador vertical.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos.
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 84 cm.
- Diámetro libre de giro en interior (cm): Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: Con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 72 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 43 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,30 m. No está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1 m y 90 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,50 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1 m de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 89 cm de altura.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en el edificio "Elaboración" donde se observan las salas de elaboración del vino, embotellado, depósitos, almacén y barricas. La sala de barricas se encuentra en la planta -1, su acceso es solo es por medio de escaleras.
- La visita continua en otro edificio "El hilo de Ariadna" que se encuentra a 3 Km. y en el se caracteriza la visita su laberinto subterráneo y accesible y los diferentes salones para eventos, catas y restaurante. El desplazamiento entre ambos edificios corre a cuenta de cada visitante acompañado con la guía de la visita.

Características de las estancias visitadas

- Desniveles: salvados con rampas, descritas anteriormente.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.

- Elementos voladizos: No.

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles o por medio de los ascensores, o rampas a excepción de la situada en la planta -1 del edificio de elaboración "sala de barricas" a las que se accede bajando una escalera.

Características de las salas de exposición

- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación es homogénea: No.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No, solo hay materiales relacionados con el vino y herramientas de trabajo.

Rótulos descriptivos de la exposición

- El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate con fondos sólidos (sin dibujos o esquemas): No, con dibujos y esquemas.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra mínimo y máximo: 1 cm y 5 cm.

Sala de catas

- Ubicación: tiendas de ambos edificios y en los diferentes salones del edificio de "El hilo de Ariadna".
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: Sí.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.
- Salas de audiovisuales con bucle de inducción magnética: No.

- La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtitrados: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: Sí.
- Salas de catas con bucle de inducción magnética: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

| Estancias | Ubicación | Tipo de itinerario | Características destacables |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Aparcamiento | Exterior. Planta baja. | Accesible. | <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Sin plazas reservadas para PMR. |
| Escalera del edificio, edificio elaboración. | Plantas que comunica: baja a 2. | | <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 15 cm. • Fondo de huella: 33 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Los bordes de los escalones están señalizados: No. • Zócalo de protección lateral: sí en un lado. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura del pasamanos: 92 cm. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No. |
| Ascensor, edificio "El hilo de Ariadna" | Plantas que comunica: baja a 2. | Accesible. | <ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1 m. • Ancho de la puerta: 90 cm. • Ancho y fondo de cabina: 90 cm y 1,40 m. • Altura mínima y máxima de la botonera interior: 90 cm y 1,24 m. • Altura del pasamanos: 90 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Tipo de botones de mando del ascensor: de color contrastado, con altorrelieve y braille. • Señales visuales: en interior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí. |
| Restaurante | Planta -2, del edificio "El hilo de Ariadna". | Escaleras con ascensor alternativo. | <ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No. • Altura barra: No hay. • Altura de mesa: 78 cm. • Altura bajo mesa: 70 cm. • Ancho bajo mesa: 64 cm. • Fondo bajo mesa: 91 cm. |
| Tienda | Exterior de cada planta | Accesible. | <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de mostrador: dos alturas. • Altura de mostrador: 1,65 m, y 65 cm. |

| | | | |
|---------------------|------------------------------|--|---|
| | baja de cada edificio. | | <ul style="list-style-type: none">• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí. |
| Señalización | General del establecimiento. | | <ul style="list-style-type: none">• Rótulos de mismo formato: Sí.• Altura superior e inferior de los rótulos: 1,90 m y 1,65 m.• Tamaño mínimo y máximo de los caracteres (cm): 1 cm y 5 cm.• Textos e iconos de color contrastado: Sí.• Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No.• Iconos homologados: Sí. |

 **FOTOS**




Zona de tienda



Recorrido por el edificio "Elaboración"



Circulación edificio "El hilo de Ariadna"



Aseo adaptado, en edificio "Elaboración"