

CAMPING EL ASTRAL



Cartel de fachada

-  **Dirección:** Camino de Pollos, 8
47100 Tordesillas (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 770 953
- E-mail:** info@campingelastral.es
-  **Web:** <http://www.campingelastral.es>



Información General

El camping está en Tordesillas, a unos 100 kilómetros de las ciudades más importantes de Castilla y León. El camping está junto al río Duero. En el camping hay parcelas para poner la tienda de campaña. La zona es llana y hay mucha sombra.

El camping está en un lugar llano de tierra en los caminos y césped en las parcelas de las tiendas. En la entrada del camping están los edificios de la recepción, el bar y restaurante, los cuartos de baño, los lavaderos para la ropa y la piscina. Hay rampas para entrar en estos edificios. La piscina tiene una grúa para que las personas con discapacidad física puedan bañarse.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el camping sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El camping tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del camping. Hay señales y carteles.
- Es fácil encontrar los límites de las parcelas para poner la tienda de campaña. Hay marcas en el suelo.
- Los botones del portero automático para entrar en la zona de acampada con el coche son fáciles de usar.
- Hay planos del camping fáciles de entender para saber dónde estás.
- No hay en la recepción del camping folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- Hay información en la recepción y en folletos con los horas de apertura de los servicios del camping.
- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer. Los cuartos de baño están en una zona alta. Hay 2 rampas para subir.

Acceso y zona de atención al público

- El acceso está a pie de carretera sin aceras y sin desniveles. Tiene un ancho libre de paso superior de 2 m.
- La entrada principal del establecimiento es accesible. El acceso al edificio de Recepción es por medio de rampa.
- La rampa es practicable, tiene dos tramos de 5 y 2 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 17% y 16%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- La entrada tiene una puerta parcialmente acristalada, de dos hojas de diferente ancho de paso y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 74 y 40 cm.
- La puerta principal desde la calle tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,25 m.
- En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,24 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.



Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las zonas de acampada del establecimiento sin desniveles. Si se accede con el coche hasta la misma zona de acampada hay una baliza de acceso, con botón de llamada a una altura entre 1,10 y 1,16 m, se puede marcar desde el coche, y a los edificios de bar-restaurante, lavaderos y aseos y piscina por medio de la rampa de acceso. La rampa es practicable, tiene dos tramos de 6 y 2,10 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas de 11% y 14%. Su ancho libre de paso es de 3 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Zona de acampada

- Todas las parcelas de acampada del camping se encuentran sobre un terreno horizontal, homogéneo y de césped.
- Total de parcelas de acampada del establecimiento: 115.
- En planta: baja. Se accede a cada parcela por un itinerario accesible y también con el propio coche atravesando una baliza marcando un código de acceso que está a 1,10 y 1,16 m de altura.
- Cada parcela cuenta con una toma de luz y señal wi-fi.

Aseo y ducha adaptado en zona común

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo y ducha para usuarios de silla de ruedas, de características similares. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario accesible. Tipo de aseo adaptado analizado: Cabina integrada en la batería de aseos de hombres.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de hombres.

- Puerta general de los aseos: puerta acristalada, abre hacia fuera con ancho de paso de 1 m.

Cabina de aseo y ducha adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta de acceso a la cabina de aseo y ducha: de madera, abre hacia fuera, con un hueco de paso con ancho de 83 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Si.
- Tipo de iluminación: siempre encendida.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 86 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 80 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,06 m. Inclinado hacia el lavabo: No.
- Altura máx. y mín. de los accesorios: 1,20 m y 90 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: derecho: 1,10 m, izquierdo 40 cm, frontal 1,70 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: palanca a 80 cm.
- En el lado derecho, barra abatible y altura a 74 - 58 cm.
- En el lado izquierdo, barra fija horizontal a 75 - 52 cm.
- Separación entre barras: 52 cm.

Ducha

- Ancho y fondo del espacio de acercamiento: 1,50 m y 1,50 m.
- Suelo de ducha: enrasado con el suelo.
- Suelo antideslizante: Sí.
- Se dispone de una silla de ducha móvil homologada: No. Se dispone de una asiento de ducha abatible y

fijo: Sí.

- Espacio correcto para hacer la transferencia al asiento: Sí.
- Tipo de grifo monomando, en pared perpendicular al asiento a 96 cm.
- Barra fija: tipo L, a 66 Y 1,12 m, en pared perpendicular al grifo.
- Alcachofa: a 1,15 m.
- La ducha tiene mamparas: No.



Accesibilidad Visual

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles excepto a los edificios de recepción, bar-restaurante, aseos y duchas y piscina al aire libre por medio de rampa. La rampa no tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Zona de acampada

- Número de parcelas: 115. De color contrastado: señalizadas y delimitadas en su suelo con césped.
- Desniveles: No.
- Suelo de la zona de acampada: tierra compacta con grava y césped.
- Iluminación: suficiente.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí, en recepción.
- Plano de evacuación: textos y esquemas con color contrastado, sin altorrelieve y sin información en braille.
- Señales de emergencia: sonoras.

Cuarto de baño del edificio "aseos y duchas"

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No hay mamparas de vidrio, las puertas son de madera y de color contrastado.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: No.
- Tipo de iluminación: suficiente.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación del edificio: sonoras.

Zona de acampada

- Conexión a internet: Sí, wi-fi.

- Toma de luz en cada parcela: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: sonoras.

Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: Sí.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Situado frente recepción o junto cada parcela. • Tipo de pavimento: homogéneo. • Sin plazas reservadas para PMR.
Bar - Restaurante	Planta baja, junto al edificio de recepción y aseos.	Escalón rebajado con una inclinación del 18% y 24 cm de altura.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura barra: 1,08 m. • Altura de mesa: 76 cm. • Altura bajo mesa: 73 cm. • Ancho bajo mesa: 53 cm. • Fondo bajo mesa: 80 cm.
Lavaderos y fregaderos.	Planta baja junto el edificio de Aseos.	Practicable, con rampa descrita anteriormente.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura lavaderos y fregaderos: 91 cm. • Altura bajo lavaderos y fregaderos: 86 cm. • Ancho bajo lavaderos y fregaderos: 49 cm. • Fondo bajo lavaderos y fregaderos: 50 cm.
Lavadero de perros	Planta baja, en un extremo junto a la zona de acampada.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Un espacio con una toma de agua y manguera para poder lavar a los perros.
Piscina	Planta baja, junto el bar restaurante.	Con rampa de acceso.	<ul style="list-style-type: none"> • El acceso al vaso de la piscina para PMR es por medio de: grúa hidráulica. • Dispone de los vestuarios generales del camping (antes descrito "edificio aseos y duchas"), zonas de sombra, hamacas y socorrista. Solo permanece abierta en época estival.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: 1,80 m - 80 cm. • Tamaño de letra: entre 1 y 10 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en relieve: No. • Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Rampas de acceso y puerta de entrada a recepción



Lavaderos



Grúa hidráulica para acceder al vaso de la piscina



Ducha adaptada del aseo para PMR