

HOTEL AUGUSTA SPA RESORT II (H****)



Fachada y piscina del hotel

-  **Dirección:** Calle Padriñán, 25
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
-  **Teléfono:** 986 727 878
-  **Web:** <http://www.augustasparesort.com>



Información General

El hotel está en una zona tranquila y ajardinada en Sanxenxo. Desde el hotel puede ver la salida y la puesta del sol.

El hotel tiene 2 edificios con un spa. El spa ofrece tratamientos de salud con agua.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El hotel tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.
- No hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.

- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle donde se encuentra el establecimiento es amplia, despejada de obstáculos y está en ligera pendiente.
- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática, corredera y con un ancho libre de paso de 1,35 m. Está señalizada con franjas horizontales de color contrastado y antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de 1,50 m de diámetro con la silla de ruedas.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal al mismo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

Accesibilidad Física

Habitación adaptada (Nº 220)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Está en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 76 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es superior a 1,25 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm. Se accede a ésta por ambos lados por un espacio libre de 80 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas y cajones están a una altura que varía entre 20 y 60 cm y el perchero está fijo a 1,80 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,60 m.
- Existe una zona con sofá cama que no es accesible ya que hay 3 escalones de 18 cm de altura. La terraza tiene un escalón de 17 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de 80 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio inferior libre de 67 cm de altura y 54 cm de fondo, que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están entre 79 cm y 1,50 m.

Ducha y Bañera

- El baño dispone de ducha y bañera.
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,15 m. Tiene una mampara abatible.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de un asiento de ducha homologado.
- Hay 1 barra de apoyo en la pared lateral a la grifería, a una altura de entre 90 cm y 1,16 m.
- El grifo es monomando y está a una altura de 1,20 m.
- La bañera está a una altura de 52 cm. Tiene una barra de apoyo situada a una altura de entre 60 y 80 cm.
- No dispone de asiento o tabla de transferencia.
- La grifería es monomando y está a una altura entre 70 cm y 1,50 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 cabina de aseo adaptada para cada sexo. Están situadas en la planta 1ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- Es una cabina integrada en los aseos comunes y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general y la de la cabina miden 78 cm de ancho y ambas abren hacia dentro.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 98 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,07 m. El asiento está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de 80 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio libre inferior de 62 cm y un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,13 m y el resto de los accesorios del aseo están a 1,50 m de altura.



Accesibilidad Visual

Habitación estándar (Nº 221)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño dispone de plato de ducha con escalón.



Accesibilidad Auditiva

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI y la TV tiene decodificador de teletexto.

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m.
- El tamaño de los caracteres es de más de 1,5 cm y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento		Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). No está señalizada con el SIA.
Restaurante - cafetería - buffet	Planta 1ª.	Accesible la cafetería.	<ul style="list-style-type: none"> • Para acceder a la zona de restaurante y buffet hay 3 escalones de 18 cm de altura. • Altura de la barra de cafetería: 1,10 m. • Altura de mesa: 76 cm. • Altura bajo mesa: 72 cm. • Ancho mesa: 70 cm. • Fondo mesa: 70 cm. • Disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta 1ª.	Accesible con ascensor.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: 80 cm. • Altura de mesa: 75 cm. • Altura bajo mesa: 69 cm. • Ancho bajo mesa: 1,40 m. • Fondo bajo mesa: 24 cm.
Ascensor	Todas las plantas.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: 80 cm. • Altura del botón de llamada: 1,20 m. • Ancho y fondo de cabina: 1,07 m y 1,39 m. • Altura de los botones: entre 1,06 m y 1,20 m. • Altura del pasamanos: 90 cm. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botones en altorrelieve y braille: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso: No.
Escaleras interiores	Todas las plantas.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de los escalones: 30 cm. • Con tabica: Sí. Con bocel: Sí. • Zócalo: No. • Pasamanos: Sí.
Piscina-spa	Planta 1ª.	Accesible por	<ul style="list-style-type: none"> • No dispone de grúa de acceso al vaso ni de

pasillo del
11%.

vestuarios adaptados.

 **FOTOS**



Habitación adaptada



Cuarto de baño de la habitación adaptada



Ducha del cuarto de baño de la habitación adaptada



Salón estancial