



MONASTERIO DE STA.Mª DE VALBUENA



Fachada

-  **Dirección:** San Bernardo
47359 Valbuena de Duero (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 683 159
-  **E-mail:** feh@lasedades.es



Información General

El monasterio tiene casi 900 años. El monasterio tenía una iglesia, las habitaciones de los monjes, una hospedería para viajeros y otras salas. Alrededor del monasterio plantaron las primeras viñas de la zona para producir vino. Hoy es la sede de la Fundación Las edades del hombre.

En la entrada del monasterio está la recepción. Después está el Patio del Compás para llegar al claustro, la iglesia y varias salas, como la cocina, el refectorio donde comían los monjes y la sala de trabajos. Hay escalones en el recorrido por el monasterio. En el monasterio ponen rampas cuando hay personas en silla de ruedas. Los visitantes pueden subir a la planta de arriba del claustro. Solo hay escaleras. Los cuartos de baño están en el Patio del Compás.



Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el monasterio sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El monasterio no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas de préstamo para los visitantes que lo pidan.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas por el monasterio.
- Puedes utilizar audioguías para visitar el monasterio.

Discapacidad Intelectual

Museo

- Es difícil encontrar la puerta de entrada del monasterio.
- Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras al monasterio.
- El monasterio no tiene folletos en lectura fácil.
- Las salas de exposiciones están en la planta baja. Solo hay escaleras para subir a la planta de arriba del claustro.
- Hay un plano de las diferentes salas y zonas del monasterio.
- Es difícil recorrer el monasterio.
- Hay bancos para descansar en la iglesia y en el patio del monasterio.
- Los cuartos de baño están en el Patio del Compás. Faltan carteles para ver la puerta de los cuartos de baño. Dentro hay zonas separadas para hombres y mujeres. Hay un cartel con la figura de un hombre y de una mujer.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular. La acera tiene un ancho libre de paso de 150 cm.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- La puerta de entrada abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 96 cm.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- La puerta que, desde la zona de atención al público, da acceso al "Patio del Compás", tiene una ceja perimetral de 6 cm de altura.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 200 cm. Hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 107 cm. Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Dependencias del claustro, iglesia y capilla funeraria

Ubicación e itinerarios

- Las dependencias del claustro, la iglesia y la capilla funeraria están distribuidas en la planta baja. Se accede a ellas a través de una puerta del "Patio del Compás". El patio tiene un tramo de itinerario con pendiente del 8%, longitud de 8 m y ancho de paso de 4,20 m. Las dos puertas contiguas de acceso tienen cada una un escalón, con una altura de 6 cm y 8 cm respectivamente, que se pueden salvar colocando unas rampas de quita y pon, previo aviso. Tipo de acceso a la puerta del claustro: con rampa, alternativa a dos escalones aislados.

- La rampa es accesible, tiene un tramo de 2,60 m de longitud, con una inclinación del 4%. Su ancho libre de paso es de 1,10 m y no dispone de pasamanos laterales.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: con escalón.
- Ancho de paso del acceso: superior a 1,50 m.
- Desniveles: todas las salas, salvo la cocina, tienen una puerta con escalón. La altura del escalón de acceso es de entre 10 cm y 14 cm.
- Ancho del espacio de circulación: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- Zonas de descanso con bancos: Sí, en la iglesia.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 1,20 m.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Es una cabina independiente para ambos sexos. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible: la puerta tiene una ceja de 6 cm de altura.

Aseo adaptado

- Puerta general de los aseos: con un ancho libre de paso de 1 m.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Nº de cabinas adaptadas: 1.
- Está señalizado con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 75 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,08 m. La apertura de la puerta dificulta las maniobras.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 63 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 91 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: 98 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,15 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: palanca, a 1 m de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible, a 70 cm.

Accesibilidad Visual

Dependencias del claustro, iglesia y capilla funeraria

Ubicación e itinerarios

- Se accede al claustro pasando por el "Patio del Compás". Tipo de acceso a las puertas del claustro: con rampa, alternativa a dos escalones aislados. No tienen pasamanos. Las dos puertas contiguas de acceso tienen cada una un escalón, con una altura de 6 cm y 8 cm respectivamente. Las distintas estancias del claustro tienen un escalón en la puerta de acceso, exceptuando la Cocina, a la que se accede sin desniveles.

Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: salvo la cocina, todas las salas tienen una puerta con escalón, la altura es de entre 10 cm y 14 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.
- Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte: mate, sólido.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 1 cm, mínima 0,5 cm.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: No.
- Señales de evacuación: ninguno.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.

Salas de exposiciones

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí hay.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Practicable.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de pavimento: homogéneo, antideslizante, en buen estado. Sin plazas reservadas para PMR.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 1.	Sin itinerario alternativo accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de huella: 40 cm. Con tabica: Sí. Con bocel: Sí. Huella de pavimento antideslizante: Sí. Borde de escalones con franja de señalización: No. Zócalo de protección lateral: No. Los pasamanos son dobles: No. Altura de pasamanos: 1,30 m. Hueco bajo escalera protegido: Sí.
Tienda	Planta baja, después de la zona de recepción.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Altura baldas de estanterías: superior 150 cm, inferior 60 cm. Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.
Señalización	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: Sí. Altura de los rótulos: 75 cm. Tamaño de letra: 0,5 cm. Textos e iconos de color contrastado: Sí, con soporte transparente, que impide la localización y la lectura.

 **FOTOS**



Entrada principal



Claustro



Escalón de acceso a la iglesia



Aseo adaptado