



MUSEO PROVINCIAL DEL VINO



Fachada

-  **Dirección:** Castillo de Peñafiel
47300 Peñafiel (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 881 526
-  **E-mail:** museodelvino@dip-valladolid.es
-  **Web:** www.provinciadevalladolid.com



Información General

El Museo Provincial del Vino enseña de manera fácil la importancia de la industria del vino en la zona de la Ribera del Duero. Además de la exposición, el museo ofrece catas para probar vinos, cursos para aprender a catar vinos y actividades para niños sobre el vino.

El museo está en el Castillo de Peñafiel. El museo tiene 3 plantas de exposición abiertas para los visitantes. En el sótano hay una sala de exposiciones, un salón de actividades y los cuartos de baño. En la planta baja está la recepción y una sala de exposiciones. En la planta 1 hay otra sala de exposiciones.

Hay un ascensor para subir y bajar entre la planta baja y la planta 1. La entrada al sótano es por otra puerta. Hay una plataforma salvaescaleras para subir y bajar al sótano.



Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo cierra los lunes no festivos, el 1 de enero, el 6 de enero, el 24 de diciembre, el 25 de diciembre y el 26 de diciembre.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Museo

- El museo no tiene información en lectura fácil.
- Es difícil encontrar el cartel que explique cada objeto de la exposición.
- El museo tiene 3 plantas: el sótano, la planta baja y la planta 1. Hay un ascensor para subir y bajar de una planta a otra.
- Faltan carteles fáciles que indiquen el camino hacia las salas de exposición. Hay un cartel con un plano del museo y de las salas de exposición de cada planta.
- Es fácil recorrer el museo.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición. Los bancos no tienen reposabrazos para ayudar a levantarse.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en el sótano. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer y la palabra "Aseos".
- Los botones del ascensor son fáciles de ver. A los botones les faltan ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es una calle vehicular sin acera y tiene un ancho libre de paso superior a 1,50 m.
- La entrada del establecimiento tiene una escalera de dos tramos, cada uno con una plataforma elevadora alternativa: el primer tramo es de siete escalones, el segundo de cinco. Después de la escalera, se accede al edificio por la entrada secundaria, puesto que la entrada principal no es accesible.
- Esta entrada tiene dos puertas contiguas de características diferentes, con un espacio de giro entre ellas de 1,28 m. Ambas están equipadas con muelle de retorno y tienen un ancho libre de paso de 92 cm. La primera es una puerta cortafuegos, de doble hoja y abre hacia fuera. La segunda puerta es de vidrio, de doble hoja y abre hacia ambos lados. Está señalizada con el logotipo del museo sin contraste cromático.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es con escalera y ascensor alternativo.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,60 m. Alto mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 2 m. No hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo.
- Altura del mostrador de atención al público NO adaptado: 90 cm. El mostrador no dispone de bucle de inducción magnética. Las pantallas presentes en la zona de recepción están a una altura de 1,45 m.



Accesibilidad Física

Salas de exposiciones permanentes

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones permanentes del museo están distribuidas en las plantas baja y 1. Tipo de acceso: con ascensor alternativo a la escalera.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: con ascensor.
- Ancho de paso del acceso: 1,60 m.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,75 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, deslizante.
- Zonas de descanso con bancos: Sí, sin reposabrazos.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 88 cm.
- Altura de ordenadores y pantallas interactivas: 1,15 m.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Sala de audiovisuales

- Se ubica en una zona de la sala de exposición permanente de la planta baja.
- Tipo de asientos: un banco fijo sin reposabrazos.
- Dispone de plazas reservadas para PMR: No.

Sala de exposiciones temporales

Ubicación e itinerarios

- La sala de exposiciones temporales del museo está distribuida en la planta -1. Tipo de acceso: sin desniveles desde la entrada al edificio, con ascensor desde la zona de recepción.

Características de la sala de exposiciones temporales

- Acceso: con ascensor.
- Ancho de paso del acceso: 2 m.
- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 2,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, deslizante.
- Dispone de sillas con reposabrazos.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, una ubicada en la batería de aseos de señoras y otra en la de caballeros, situadas en la planta -1. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) en la puerta de la cabina. Se accede al aseo por un itinerario accesible.

Aseo integrado en la batería de aseos de hombres

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 81 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 81 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,32 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 66 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 44 cm.
- No hay espejo ni accesorios.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal, 1,31 m.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: palanca a 87 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible, a 65 cm y 49 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija, en L, a 72 cm.
- Separación entre barras: 71 cm.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones permanentes

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones por medio de un ascensor, alternativo a las escaleras.

Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: no hay.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, deslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea. Las mamparas y los paneles descriptivos pueden producir deslumbramientos.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.
- Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte: brillante, puede producir deslumbramientos.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra: máxima 10 cm, mínima 1 cm.

Sala de exposiciones temporales

Ubicación e itinerarios

- Se accede a la sala de exposiciones temporales por medio de un ascensor, alternativo a las escaleras.

Características de la sala de exposición

- Puertas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: No.

- Tipo de suelo: homogéneo, deslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: en una zona de la sala de exposiciones de la planta baja.
- Tipo de asientos: un banco fijo sin reposabrazos.
- El vídeo tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: No.
- Señales de evacuación: No.
- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: sí hay.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: no hay.
- Salas de audiovisuales con bucle de inducción magnética: No.
- La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo están subtítulos: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, situado en la misma calle de acceso.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo, antideslizante. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1. • Señalizada con el SIA: Sí, en el pavimento. • Ancho y fondo de la plaza: 3,80 m x 5 m. • Área de acercamiento lateral: No.
Escalera exterior del edificio	Plantas que comunica: calle a entrada secundaria (planta -1).	Con plataforma elevadora alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: exterior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 21 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.

			<ul style="list-style-type: none"> • No tiene pasamanos. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.
Escalera interior del edificio	Plantas que comunica: -1 a 1	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 19 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: No. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 85 cm. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: -1 a 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,10 m. • Ancho de la puerta: 79 cm. • Ancho y fondo de cabina: 90 cm x 1,23 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,10 m, inferior 97 cm. • Altura del pasamanos: 92 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Tipo de botones de mando del ascensor: borde de color contrastado, con altorrelieve. • Cabina con señales visuales: en interior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Salón de actos	Planta -1.	Con escalera y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • No dispone de plazas reservadas para PMR. • No está equipado con bucle de inducción magnética.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: No. • Altura de los rótulos: 1,45 m y 1,80 m. • Tamaño de letra: 3 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí, soporte brillante con fondo transparente. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Acceso al establecimiento



Acceso al establecimiento - Plataforma elevadora



Salas de exposiciones



Aseo adaptado