



## PAGO DE LOS CAPELLANES



Fachada

-  **Dirección:** Camino de la Ampudia, s/n  
09314 Pedrosa de Duero (Burgos)
-  **Teléfono:** 947 530 068
- E-mail:** [visitabodega@pagodeloscapellanes.com](mailto:visitabodega@pagodeloscapellanes.com)
-  **Web:** [www.pagodeloscapellanes.com](http://www.pagodeloscapellanes.com)



### Información General

La bodega existe desde hace pocos años. La bodega tiene su nombre por una antigua capellanía de la Edad Media. La bodega tiene sus propias viñas para hacer sus vinos.

La bodega tiene 2 edificios de planta baja. En el primer edificio están la recepción, una sala de estar, la tienda, los cuartos de baño y una zona para ver los viñedos desde la bodega. En el otro edificio está la zona de producción del vino. Hay una sala bajo tierra con las barricas. Solo hay escaleras para bajar.

### Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en una parte del recorrido de todas las visitas guiadas.

### Discapacidad Intelectual

#### Bodega

- Hay sofás para descansar junto a la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.

- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la sala de producción del vino, la sala de barricas bajo tierra, una vista de los viñedos desde la bodega y la tienda.
- Hay puertas de entrada prohibidas para las visitas. Falta carteles para señalar la prohibición.
- Los cuartos de baño tiene en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- Desde el aparcamiento, el itinerario de acceso al establecimiento es de unos 150 m de longitud, con pendiente variable, en algunos tramos considerable, y ancho libre de paso superior a 2 m. No hay señalización direccional que facilite la orientación. En el primer tramo de itinerario, el pavimento es de hormigón, homogéneo y en buen estado. En el último tramo es de gravilla suelta, que puede dificultar el paso de usuarios de silla de ruedas.
- La zona de entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 16 cm de altura, después del tramo en gravilla. Se ha colocado un escalón rebajado móvil para salvar el desnivel.
- El escalón rebajado tiene un ancho útil de paso de 60 cm, una longitud de 90 cm y una pendiente del 17%.
- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,15 m.
- La puerta está equipada con timbre de llamada: Sí. Está situado a una altura de 1,56 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes, suelto.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 2 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,50 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,20 m.



## Accesibilidad Física

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a sala de elaboración, a la bodega subterránea de barricas, a la zona con vista a los viñedos, a la tienda.
- Se accede al edificio en el que están situados los espacios de la visita por la entrada principal antes descrita.

#### Características de las estancias visitadas

#### Ubicación e itinerarios

- Las estancias de la bodega que se visitan están distribuidas en las plantas baja y -1. Se accede sin desniveles, menos que a la sala de elaboración, que tiene un acceso con escalón de 17 cm, y a la bodega subterránea de barricas, a la que se accede únicamente mediante escaleras, sin itinerario alternativo accesible.

#### Características de las salas de exposiciones

- Acceso de la sala de elaboración: puerta automática de vidrio, sin señalización de alto contraste cromático.
- Ancho de paso del acceso: 2,50 m.
- Tipo de acceso: con escalón de 17 cm de altura.

- Ancho libre de paso en pasillos: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- La zona con vistas a los viñedos dispone de bancos sin reposabrazos.
- En la sala de elaboración se proyecta un vídeo. No hay asientos ni plazas reservadas para PMR.

## Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.

- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.

### Aseo adaptado, integrado en la batería de aseos comunes

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 85 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

### Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 89 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,47 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí, con llave.
- Tipo de iluminación: con sensor y con temporizador.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 67 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 53 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 88 cm y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1 m y 95 cm.

### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 72 cm y frontal 1,51 m.
- Altura del asiento: 47 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1 m de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija, horizontal, a 96 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible, a 79 cm.
- Separación entre barras: 95 cm.



## Accesibilidad Visual

### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a sala de elaboración, a la bodega subterránea de

barricas, a la zona con vista a los viñedos, a la tienda.

- Se accede al edificio en el que están situados los espacios de la visita por la entrada principal antes descrita.
- Las estancias de la bodega que se visitan están distribuidas en las plantas baja y -1. Se accede sin desniveles, menos que a la sala de elaboración, que tiene un acceso con escalón de 17 cm, y a la bodega subterránea de barricas, a la que se accede únicamente mediante escaleras, sin itinerario alternativo accesible.

#### Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: un escalón no salvado con rampa y una escalera.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea en los espacios de la planta baja, escasa y no homogénea en la bodega subterránea de barricas.
- Elementos voladizos: No.
- En la sala de elaboración se proyecta un vídeo. El vídeo no tiene opciones de subtítulo ni audiodescripción.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: visuales.

### Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: en la página web.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.
- La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo están subtítulos: No.

### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Exterior Planta baja	Practicable Itinerario largo, con pendiente y último tramo de gravilla suelta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características del pavimento: homogéneo, antideslizante, en buen estado.</li> <li>• Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 0.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: baja a -1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los escalones: 19 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 31 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: No.</li> <li>• Los bordes de los escalones están señalizados: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: No.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de los pasamanos: 1,02 m.</li> <li>• Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: -1 a baja.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 17 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 28 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: No.</li> <li>• Los bordes de los escalones están señalizados: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: No.</li> <li>• No dispone de pasamanos laterales.</li> <li>• Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.</li> <li>• Iluminación: muy escasa y no homogénea.</li> </ul>
<b>Tienda</b>	Planta baja	Accesible, sin desniveles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de mostrador: una altura.</li> <li>• Altura de mostrador: 95 cm.</li> <li>• Altura mín. estanterías: 51 cm.</li> <li>• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Entrada principal



Tienda



Salas - Recorrido visita guiada



Aseo adaptado