



BODEGAS PORTIA



Fachada

-  **Dirección:** Carretera N1, km 170
09370 Gumiel de Izán (Burgos)
-  **Teléfono:** 947 102 700
-  **E-mail:** info@bodegasportia.com
-  **Web:** www.bodegasportia.com



Información General

Las bodegas pertenecen a la empresa Grupo Faustino. La bodega tiene su viñedos para producir sus vinos. La bodega tiene forma de estrella de 3 puntas. En cada punta se reparte una sala: la de producción, la de fermentado y la de crianza del vino. La bodega también tiene un restaurante especializado en platos típicos castellanos.

La bodega tiene 2 plantas abiertas a las visitas. En la planta baja está la tienda, la sala de catas para probar vinos, la zona de producción y fermentado el vino, la sala de barricas y el almacén de botellas. En la planta 1 está la recepción, los cuartos de baño y un bar con restaurante.



Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- La bodega un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la recepción. Falta un cartel para

señalar el lugar.

- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la sala de producción y fermentado del vino, la sala de barricas, la sala de embotellado, el almacén de botellas, la sala de catas para probar vinos y la tienda.
- Los cuartos de baño están en la planta 1. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 3,20 m.
- El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado. En un tramo del itinerario presenta resaltes.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- La entrada tiene dos puertas adyacentes de características similares. Abren hacia fuera y su ancho libre de paso es de 1,17 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes, empotrado en el suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 4 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 3 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 93 cm. Altura libre bajo el mostrador NO adaptado: 73 cm. Ancho libre bajo el mostrador NO adaptado: 92 cm. Fondo libre bajo el mostrador NO adaptado: 71 cm.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la zona de elaboración y fermentación, después a la sala de barricas, al almacén de botellas y finalmente a la sala de catas-tienda.

Características de las estancias visitadas

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega que se visitan están distribuidas en la planta 0. La visita guiada inicia en la planta 1, desde donde se accede a una plataforma de metal que permite observar desde lo alto la sala de fermentación. Para acceder se cruza una puerta de paso con un ancho libre de 75 cm y un pasillo de la plataforma, con una longitud de 5 m, pasamanos en un lado, y un ancho libre de paso de 95 cm. Entre la puerta y la plataforma de metal existe una ranura de 9 cm y un desnivel de 9 cm. En la zona de la plataforma se proyecta un vídeo, no dispone de subtítulos ni audiodescripción. Sucesivamente se baja a los espacios de la planta inferior, mediante un ascensor alternativo a las escaleras.

Características de las salas de exposiciones

- Las puertas que comunican las salas de la planta 0 tienen características distintas. Durante la visita guiada permanecen abiertas. Todas tienen un ancho libre de paso superior a 90 cm y no cuentan con desniveles.

- Ancho libre de paso en pasillos: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: bancos sin reposabrazos en la planta 1.
- Los cristales que permiten observar algunos de los espacios de trabajo, están a una altura mínima de 1,40 m.

Sala de catas - Tienda

- Ubicación: en la planta 0.
- Tipo de itinerario: accesible, mediante ascensor alternativo a las escaleras.
- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, deslizante.
- Suelo enmoquetado: No.

Barra

- Barra de doble altura: No.
- Altura de la barra NO adaptada: 1,05 m.
- Barra con bancos: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, una por sexo, situadas en la planta 1. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina integrada en la batería de aseos de hombres.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 79 cm.
- Está señalizada con el SIA: Sí.
- Tipo de pomo: sin pomo.
- El sistema de apertura es por empuje, la puerta es pesada y está equipada con muelle de retorno.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: No.
- Puerta: abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 84 cm. Está equipada con muelle de retorno.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,21 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí, con llave.
- Tipo de iluminación: con sensor, con temporizador.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 71 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 43 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 89 cm y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,08 m y 85 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,26 m y frontal 1,08 m.
- Altura del asiento: 46 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared, a 1 m de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija, en L, a una altura de entre 76 cm y 1,13 m.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible, a 77 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 78 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la zona de elaboración y fermentación, después a la sala de barricas, al almacén de botellas y finalmente a la sala de catas-tienda.
- Los espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la entrada principal antes descrita.
- Las salas de la bodega que se visitan están distribuidas en la planta 0. La visita guiada inicia en la planta 1, desde donde se accede a una plataforma de metal que permite observar desde lo alto la sala de fermentación. Entre la puerta y la plataforma de metal existe una ranura de 9 cm y un desnivel de 9 cm. En la zona de la plataforma se proyecta un vídeo, no dispone de subtítulos ni audiodescripción. Sucesivamente se baja a los espacios de la planta inferior, mediante un ascensor alternativo a las escaleras. El itinerario por las distintas salas cuenta con espacios diáfanos, pero con escasa iluminación.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: escasa y no homogénea.
- Elementos voladizos: No.
- Las salas no disponen de rótulos descriptivos.

Sala de catas

- Ubicación: en la planta 0.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y deslizante.
- Elementos voladizos: no hay. El hueco bajo la escalera no está protegido.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí, pocos.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: Sí, en la página web.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.
- La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo están subtítulos: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior Planta baja, al mismo nivel de la entrada	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Características del pavimento: homogéneo, antideslizante, en buen estado. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2. • Están señalizadas en el pavimento con el SIA: Sí. • Ancho y fondo de la plaza: 2,10 m, 5 m. • Dispone de área de acercamiento lateral: Sí. Ancho del área de acercamiento: 1,50 m. • Área de acercamiento señalizada en el pavimento: Sí.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: 1 a 0.		<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 32 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica, sin color contrastado. • Con bocel: No. • Los bordes de los escalones están señalizados: No. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 1,03 m. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 cm: Sí, no está protegido.

Ascensor	Plantas que comunica: 1 a 0.	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 95 cm. • Tipo de botones exteriores: con textos en braille y en altorrelieve. • Ancho de la puerta: 1 m. • Ancho y fondo de cabina: 1,40 m y 1,60 m. • Altura mínima y máxima de la botonera interior: 1,12 m y 1,20 m. • Altura del pasamanos: 92 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: en interior de cabina. • Tipo de botones de mando del ascensor: con textos en braille y en altorrelieve. • Cabina con señales visuales: en interior y en exterior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Cafetería /Restaurante	Planta 1	Accesible, sin desniveles	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de cocina: vanguardista y regional. Menú fijo, previa reserva. Posibilidad de menús para celíacos y para vegetarianos, previo aviso. • Carta en braille: No. • Altura barra NO adaptada: 1,12 m. • Ancho libre de paso entre muebles: 1,15 m. • Altura de mesa: 75 cm. • Altura bajo mesa: 72 cm. • Ancho bajo mesa: 79 cm. • Fondo bajo mesa: 36 cm. • Acceso a la terraza sin desniveles. • Características de las mesas similares a las de la sala interior.
Señalización	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de señalización direccional escasos. Está señalizado el itinerario peatonal de acceso al establecimiento y el wine-bar. • Rótulos de mismo formato: No. • Altura superior e inferior de los rótulos: 1,61 m y 1,41 m. • Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 9 cm y 9 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Entrada principal



Salas - Recorrido visita guiada



Espacio de restauración



Aseo adaptado