



BODEGAS PROTOS



Fachada

-  **Dirección:** C/ Bodegas Protos 24
47300 Peñafiel (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 878 011
-  **E-mail:** enoturismo@bodegasprotos.com
-  **Web:** www.bodegasprotos.com



Información General

La bodega Protos es la primera creada en la Ribera del Duero. La bodega está debajo del castillo de Peñafiel, junto al Museo del Vino. Ahora tiene un nuevo edificio además del antiguo. En la visita se ven los 2 edificios.

La bodega tiene 2 edificios. En la bodega nueva hay 4 plantas. En la planta baja está la recepción y la tienda. En el sótano 1 está la zona de producción y los cuartos de baño comunes. En el sótano 2 está la sala de actividades, un salón de actos y una sala de catas para probar vinos. En el sótano 3 está la sala de barricas y el almacén de botellas. La bodega vieja tiene 2 plantas. En la bodega vieja hay una recepción, una sala para proyecciones de vídeo y los cuartos de baño comunes. En el sótano hay una larga galería bajo tierra para almacenar los vinos. En las 2 bodegas hay ascensores.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas de préstamo para los visitantes que lo pidan.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la entrada de la bodega vieja. Hay un cartel con las palabras “Entrada visitas”.
- Hay sofás para descansar junto a la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: en la bodega antigua ven un vídeo y visitan las galerías bajo tierra de barricas y de fermentado del vino. En la bodega nueva ven otra sala de barricas, la colección de botellas de vino del botellero y la tienda.
- Los cuartos de baño de la bodega nueva están en el sótano 1. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y las palabras “aseos” y “toilets”. Los cuartos de baño de la bodega vieja están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Bodega Vieja - Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado accesible y la acera tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La puerta de entrada principal del establecimiento tiene una acera rebajada con escalón de 4 cm de altura. El espacio de acera rebajada anterior a la puerta tiene una pendiente del 11%.
- La puerta es de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,08 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.

Bodega Nueva - Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado accesible, con ligera pendiente, y tiene un ancho libre de paso de más de 2 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene 3 puertas: la principal, central, giratoria, con 2 puertas alternativas, una por lado. Se analiza una puerta lateral, que se suele utilizar como puerta de entrada alternativa a la principal.
- La puerta es parcialmente acristalada, señalizada con franjas de color contrastado, y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,17 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 2,50 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,50 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,19 m. Altura del mostrador adaptado: 74 cm. El mostrador no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.



Accesibilidad Física

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita guiada de la bodega empieza en la bodega vieja: se visiona primero un vídeo corporativo, luego se visitan las galerías subterráneas de barricas y la sala de fermentación, posteriormente se accede, a través de un túnel, a la bodega nueva, donde se visitan la sala de barricas, el botellero, y se termina en la tienda ubicada en la zona de recepción.
- El itinerario es accesible, los desniveles existentes se salvan con rampas y los desplazamientos entre las distintas plantas se realizan por medio de ascensores alternativos a las escaleras, tanto en la bodega nueva como en la vieja.
- En la bodega vieja, el acceso a las galerías subterráneas se realiza mediante dos rampas contiguas. La primera es una rampa de 5,20 m de longitud y una pendiente del 11%. Su ancho libre de paso es de 2,40 m y carece de pasamanos laterales. La segunda es una rampa móvil colocada para salvar un escalón. Tiene una longitud de 2,40 m y una pendiente del 6%. Su ancho útil de paso es de 1,10 m.

Características de las estancias visitadas

Ubicación e itinerarios

- Las salas que se visitan de la bodega nueva están distribuidas en la planta -2. Se accede mediante ascensor, alternativo a las escaleras. Las galerías de barricas de la bodega vieja se desarrollan en túneles subterráneos, a los que se accede mediante las rampas anteriormente descritas. Un ascensor conduce al túnel que la conecta con la bodega nueva.

Bodega vieja - Características de las galerías

- Acceso: hueco de paso.
- Ancho de paso del acceso: 1,10 m.
- Tipo de acceso: con rampa.
- Ancho libre de paso mín. en pasillos: 1,15 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- El recorrido dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.

Bodega nueva - Características de las salas

- Acceso: puertas automáticas, señalizadas con franjas de color contrastado.
- Ancho de paso de las puertas: 1,92 m.
- Tipo de acceso: con ascensor.
- Desde el ascensor, para acceder a las salas, se cruza una puerta de paso de doble hoja, pesada y equipada con muelle de retorno, que abre hacia dentro.
- Ancho libre de paso mín. en pasillos: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: en la planta baja de la bodega vieja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles, sin reposabrazos.
- Plazas reservadas para PMR: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta -1 de la bodega nueva.
- Tipo de itinerario: accesible, mediante ascensor.
- Acceso: dos puertas contiguas de características similares. La primera da acceso a las salas de la planta -1, la segunda es la puerta de la sala de catas. Ambas son de vidrio, de doble hoja, abren hacia

dentro y están equipadas con muelle de retorno. Tienen un ancho de paso de 1,36 cm y están señalizadas con franjas de color contrastado.

- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 88 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Suelo enmoquetado: No.

Mesas

- Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de cuatro patas, sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 75 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 80 cm, 1,90 m.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, situadas una en la bodega vieja y una en la nueva.

Aseo adaptado de la bodega vieja, en la planta baja

- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.
- Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 75 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos y en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 76 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- No tiene cerrojo.
- Tipo de iluminación: con sensor y con temporizador.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 72 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 52 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,15 m y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,10 m y 88 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 2 m y frontal 1,20 m.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 76 cm de altura.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible, a 69 cm de altura máxima.

Aseo adaptado de la bodega nueva, en la planta 0

- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina integrada en la batería de aseos comunes para ambos sexos.

- Se accede por itinerario accesible: Sí, mediante ascensor. La puerta que da acceso a la zona de aseos tiene un ancho útil de paso de 70 cm.
- Puerta general de los aseos: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 83 cm. Puerta pesada, equipada con muelle de retorno.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de aseos y en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 76 cm. Está equipada con muelle de retorno.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: pomo tirador.
- Cerrojo se abre desde el exterior: con llave.
- Tipo de iluminación: con sensor y con temporizador.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 52 cm.
- No tiene espejo.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,07 m y 98 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,50 m.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared, a 1 m de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible, a 77 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible, a 77 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 72 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita guiada de la bodega empieza en la bodega vieja: se visiona primero un vídeo corporativo, luego se visitan las galerías subterráneas de barricas y la sala de fermentación, posteriormente se accede, a través de un túnel, a la bodega nueva, donde se visitan la sala de barricas, el botellero, y se termina en la tienda ubicada en la zona de recepción.
- Los espacios visitados están ubicados en los dos edificios del establecimiento. Se accede por las entradas antes descritas.
- En la bodega vieja, la sala de audiovisuales y los aseos comunes se encuentran en la planta baja; las galerías de barricas subterráneas están bajo el nivel de calle, se accede mediante rampas, sin pasamanos laterales. Las estancias abiertas al público de la bodega nueva, se encuentran en las plantas 1, -1 y -2, se accede a ellas mediante ascensor. En ambos edificios, los desplazamientos entre

las distintas plantas son accesibles por medio de ascensores alternativos a las escaleras.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: salvados con rampas.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea, en casi todas las estancias que se visitan.
- Elementos voladizos: No.

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de la bodega por medio de los ascensores, a excepción de las galerías subterráneas, a las que se accede bajando dos rampas, sin pasamanos laterales y sin señalización con franjas de textura distinta y color contrastado.

Características de las salas de exposición

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Tipo de acceso: mediante ascensor y con rampas.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- La iluminación es homogénea: No.
- Elementos voladizos: No

Rótulos descriptivos de la exposición

- El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate con fondos sólidos (sin dibujos o esquemas): brillante.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra mínimo y máximo: 1 cm y 3 cm.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: planta baja de la bodega vieja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- El vídeo tiene las opciones de subtítulo y audiodescripción: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta -1 de la bodega nueva.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: no hay.

- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: Sí, en el mostrador de atención al público y en la página web.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.
- La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo están subtítulos: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos de la bodega vieja

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Aseos de la bodega nueva

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: Sí.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: 0 a -1 de la bodega vieja.		<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 18 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica, sin color contrastado. • Con bocel: No. • Los bordes de los escalones están señalizados: Sí, con franja antideslizante. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de los pasamanos: 1 m. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: Sí, está protegido.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: 1 a		<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final:

	-2 de la bodega nueva.		<p>No.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 38 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Los bordes de los escalones están señalizados: Sí, con franja antideslizante. • Zócalo de protección lateral: Sí. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de los pasamanos: 1,11 m. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: baja a -1 de la bodega vieja	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,02 m. • Ancho de la puerta: 1,39 m. • Ancho y fondo de cabina: 1,35 m y 2,55 m. • Altura mínima y máxima de la botonera interior: 1,15 m y 1,20 m. • Altura del pasamanos: 92 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Tipo de botones de mando del ascensor: en braille y en altorrelieve. • Cabina con señales visuales: en interior y en exterior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Ascensor	Plantas que comunica: 1 a -2 de la bodega nueva.	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1 m. • Ancho de la puerta: 1 m. • Ancho y fondo de cabina: 1,38 m y 1,10 m. • Altura mínima y máxima de la botonera interior: 89 cm y 1,10 m. • Altura del pasamanos: 95 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: Sí, en interior de cabina. • Tipo de botones de mando del ascensor: con textos en altorrelieve. • Cabina con señales visuales: Sí, en interior y en exterior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Tienda	Planta baja de la bodega nueva	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho mín. de paso: 70 cm. • Tipo de mostrador: dos alturas. • Altura de mostrador: 1,21 m y 93 cm. El mostrador con altura inferior tiene un ancho de 1,48 m y no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.
Salón de actos	Planta -1 de la bodega nueva	Con ascensor	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.

		<ul style="list-style-type: none">• Tipo de asientos: sillas móviles, sin reposabrazos.• Nº de espacios reservados para PMR: 0.
Señalización	General del establecimiento	<ul style="list-style-type: none">• Rótulos de mismo formato: No.• Altura superior e inferior de los rótulos: 1,80 m y 30 cm.• Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 1 cm y 3 cm.• Textos e iconos de color contrastado: Sí.• Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No.• Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Entrada "Bodega nueva"



Entrada "Bodega vieja"



Sala de barricas - Túneles subterráneos



Aseo adaptado - Bodega nueva