

CAMPING RIBERDUERO



Fachada - Zona de estacionamiento exterior

-  **Dirección:** Av. Polideportivo, s/n
47300 Peñafiel (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 881 637
-  **E-mail:** camping@campingpenafiel.com
-  **Web:** www.campingpenafiel.com



Información General

El camping está junto al pueblo de Peñafiel. En el camping hay varios espacios para dormir. Puedes alquilar una parcela para poner la tienda de campaña. También puedes alquilar un bungalow. Los bungalós son casas de campo.

La recepción del camping está junto a la entrada. Enfrente de la recepción está el bar y restaurante. Otras zonas del camping son la piscina, la zona de bungalós, los cuartos de baño comunes y la zona de tiendas de campaña. Los bungalós y la piscina no están adaptados para personas en silla de ruedas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el camping sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay planos del camping en su página web.
- No hay información en lectura fácil sobre los servicios del camping.
- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de

ruedas y la palabra “servicios”.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es una calle vehicular sin acera y tiene un ancho libre de paso de 2 m. El pavimento es de gravilla, no homogéneo, con huecos y resaltes. Por sus características, puede ocasionar dificultades en la deambulación.
- La entrada principal del establecimiento tiene una rampa de acceso.
- La rampa tiene un tramo de 2 m de longitud, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y no dispone de pasamanos laterales ni zócalo de protección. El pavimento es homogéneo y antideslizante. La rampa termina con un escalón de 3 cm para acceder al porche.
- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 80 cm.
- La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,06 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes, suelto.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 1,50 m, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

- El camping dispone de bungalows y una zona de acampada. Los bungalows no están adaptados para Personas con Movilidad Reducida (PMR). El establecimiento dispone también de una piscina exterior, no adaptada a las necesidades de PRM. Las parcelas están situadas en planta baja sin desniveles, en la zona de césped después de los bungalows. Se accede por un itinerario de tierra suelta, hierba y gravilla. El pavimento no es homogéneo y la superficie es horizontal. El itinerario tiene un ancho libre de paso de 4 m. El bar-restaurante está situado en planta baja, en un edificio situado en frente de la recepción. Se accede a éste por medio de una rampa. La rampa es accesible, tiene un tramo de 6,70 m de longitud, con una inclinación del 5%. Su ancho libre de paso es de 1,55 m y no dispone de pasamanos laterales. Tiene un zócalo de protección a ambos lados, con una altura de 4 cm. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado. Los aseos comunes están situados en una zona entre el edificio del restaurante y la zona de parcelas para acampar. Se accede por un itinerario con características similares al acceso del bar.

Aseo adaptado en zona común

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, una por sexo, de características similares, situadas en planta baja, en la batería de aseos de hombres y en la de mujeres respectivamente. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a ambas por un itinerario accesible.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina integrada en la batería de aseos de hombres.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho de paso de 74 cm. Está equipada con muelle de retorno.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- N° de cabinas adaptadas: 1.
- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia dentro, con un ancho de 77 cm. Está equipada con muelle de retorno.
- La puerta no tiene pomo.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: requiere el giro de la muñeca.
- Altura libre bajo el lavabo: 63 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 47 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 91 cm y no está inclinado.
- El lavabo no dispone de accesorios.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,20 m.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 76 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: horizontal, fija, a 83 cm.

Ducha

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Hay un espacio correcto para hacer la transferencia lateral desde la silla de ruedas hasta el asiento: No, transferencia obstaculizada por el lavabo.
- Espacio de acercamiento: frontal 60 cm, lateral 84 cm.
- Suelo de ducha: con plato. Altura del escalón: 5 cm.
- Ancho y fondo del plato: 77 cm y 78 cm.
- Suelo antideslizante: No.
- Se dispone de un asiento de ducha abatible y fijo: Sí.
- Ancho, fondo y altura del asiento: 48 cm, 30 cm, 55 cm.
- Tipo de grifo, altura y ubicación: monomando, a 1,30 m, en la pared de la grifería.
- Tipo de barra, altura y ubicación: horizontal, fija, a 1,07 m, en el lado derecho del asiento, en pared perpendicular al grifo.
- Alcachofa: móvil, situada a 1,90 m de altura, en la pared de la grifería.
- La ducha tiene mamparas: No.



Accesibilidad Visual

- El camping dispone de bungalows y una zona de acampada. Los bungalows no están adaptados para Personas con Movilidad Reducida (PMR). El establecimiento dispone también de una piscina exterior, no adaptada a las necesidades de PMR. Las parcelas están situadas en planta baja sin desniveles, en la zona de césped después de los bungalows. Los itinerarios en el interior del camping son de tierra suelta, hierba y gravilla. El pavimento no es homogéneo y la superficie es horizontal. El bar-restaurante está situado en planta baja, en un edificio situado en frente de la recepción. Se accede a éste por medio de una rampa sin pasamanos laterales y con un zócalo de protección a ambos lados, de 4 cm de altura. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado. Los aseos comunes están situados en una zona entre el edificio del restaurante y la zona de parcelas para acampar. Se accede por un itinerario con características similares al acceso del bar.

Aseos comunes

- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: Sí.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor, homogénea.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: No.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.
- Señales de evacuación del edificio: ninguna.

Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior Planta baja	Tipo de itinerario desde la zona de estacionamiento de vehículos hasta la entrada del establecimiento: sin desniveles.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: no homogéneo, de gravilla, hierba y tierra suelta, con huecos y resaltes. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 0.
Bar - Restaurante	Planta baja	Practicable	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta de acceso: de doble hoja, abatible hacia dentro, equipada con muelle de retorno. Tiene un escalón de 4 cm de altura. • Ancho útil de paso de la puerta: 1,30 m, con

			<p>ambas hojas abiertas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ofrecen menús alternativos para celíacos y vegetarianos: No. • Características de la carta: fuente de difícil lectura, letra pequeña, con contraste cromático entre textos y fondo. • Carta en braille: No. • Ancho libre de paso entre muebles: 80 cm. • Altura barra: 1,11 m. • Tipo de mesas: cuadradas, móviles, de cuatro patas. • Altura de mesa: 77 cm. • Altura bajo mesa: 68 cm. • Ancho bajo mesa: 72 cm. • Fondo bajo mesa: 72 cm.
Piscina	Exterior Planta baja	Sin desniveles, con pavimento irregular, sin itinerario alternativo accesible	<ul style="list-style-type: none"> • La piscina no dispone de un acceso para PMR.
Señalización	General del establecimiento		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: máxima 1,90 m, mínima 1,60 m. • Tamaño de letra: entre 5 y 10 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí, soporte brillante con fondo transparente, fuente de difícil lectura. • Textos e iconos en braille y altorrelieve: No. • Iconos homologados: No.


 **FOTOS**



Entrada principal - Recepción



Zona de acampada



Aseo común adaptado - Inodoro



Aseo común adaptado - Ducha