



CENTRO TEMÁTICO DEL VINO “VILLA LUCÍA”



Panorámica del centro

-  **Dirección:** Ctra. de Logroño, s/n
01300 Laguardia (Araba)
-  **Teléfono:** 945 600 032
-  **E-mail:** museo@villa-lucia.com
-  **Web:** www.villa-lucia.com



Información General

El centro temático del vino es un museo sobre la cultura y las tradiciones sobre el vino en la Rioja Alavesa.

El museo tiene varias plantas. En el sótano está la bodega museo. En la planta baja está la recepción, la vinoteca para tomar vinos, la biblioteca, los cuartos de baño y unas salas de exposiciones. En la planta 1 hay una sala de exposiciones. En la planta 2 hay oficinas y los cuartos de baño para personas con discapacidad. En la planta 3 hay una sala de exposiciones.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar la taquilla para comprar las entradas cuando entras en el museo. Está en el mostrador de recepción.
- El museo tiene carteles de la exposición en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- La única planta del edificio sin salas de exposición es la planta 2. Todas las demás plantas tienen salas de exposición. Hay un ascensor para subir y bajar entre las plantas.

- Es fácil recorrer el museo.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en la planta baja y en la planta 2. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual, como braille o colores.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario hasta la puerta principal del Centro es accesible, sin desniveles.
- Existen dos puertas contiguas de iguales características, con una separación entre ambas de 2,10 m de longitud y un felpudo anclado al suelo en toda su superficie.
- Las puertas abren hacia fuera, son parcialmente acristaladas y de doble hoja, con un ancho libre de paso de 79 cm cada una. La manilla de la puerta está a una altura de 99 cm.
- Se accede al vestíbulo desde la entrada principal y el itinerario es accesible.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m, no adaptado.

Accesibilidad Física

Recorrido por el Centro Temático del Vino

- El itinerario por todo el Centro es accesible utilizando el ascensor.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Durante el recorrido entre las distintas salas el hueco de paso de los pasillos es mayor de 1,20 m, la zona está libre de obstáculos y puede inscribirse un giro de 360°. No existen desniveles.

Bodega Museo (Sala Naturaleza)

- Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- El primer paso de esta visita consiste en una proyección en la "Sala Naturaleza" sobre la elaboración e historia del vino. La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 76 cm cada una.
- En esta sala existen bancos para hacer un descanso y paneles interactivos con una altura inferior libre de 83 cm, que permite la aproximación de una persona en silla de ruedas.
- Tras este audiovisual se encontrará con las vitrinas y paneles relacionados con la viticultura.
- Hay un Tino de Fermentado donde el visitante se puede introducir por una rampa de 1,03 m de longitud, 69 cm de ancho y una inclinación no adecuada del 36,4%. La puerta tiene un hueco de paso de 69 cm.
- La zona de la exposición llamada "Entrenamiento Olfativo" tiene un mostrador con una altura inferior libre de 57 cm.
- Los paneles explicativos están a una altura de 90 cm.
- La zona denominada "Nichos y Cementerio" tiene una puerta que permanece siempre abierta dejando un hueco libre de paso de 1,25 m.

Aseo adaptado

- Hay 2 cabinas independientes de aseo adaptadas para ambos sexos. Están situadas en la planta baja y en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- La puerta general abre hacia dentro y mide 78 cm de ancho. La manilla está a una altura de 1,02 m.
- La puerta de la cabina se abre hacia dentro y mide 79 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 69 cm y por el lado izquierdo de 1,52 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra abatible en el lado izquierdo a una altura de 61 y 80 cm y con una separación entre ambas de 73 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- El lavabo se encuentra ubicado en los aseos comunes. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 52 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del baño están entre 1,10 y 1,35 m.

Accesibilidad Visual

Recorrido por el Centro Temático del Vino

- Las puertas de entrada a las salas son de madera y permanecen siempre abiertas.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Escaleras

- La escalera principal comunica todas las plantas del edificio.
- El principio y final de las escaleras no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta, y el borde de los peldaños tampoco.
- Todos los escalones tienen una altura de 18 cm y una huella de 32 cm de ancho.
- Dispone de pasamanos en el lado izquierdo (de subida) situado a 1,04 m de altura.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Disponen de folletos explicativos sobre el contenido del Centro y de la Sala Naturaleza, así como planos de situación del edificio.
- El Centro dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Características del pavimento: homogéneo. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1. • Está señalizada en vertical con el SIA.
Biblioteca	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: es de doble hoja y mide 77 cm.
Sala Malvasía y Sala Viura	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: es de doble hoja y mide 77 cm.
Sala Tempranillo	Planta 1ª.	Accesible con ascensor.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: es de doble hoja y mide 77 cm.
Sala Garnacha (Mirador)	Planta 3ª.	Accesible con ascensor.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de la puerta: es de doble hoja y mide 77 cm. • Altura de mesa: 75 cm. • Altura bajo mesa: 69 cm. • Fondo bajo mesa: 45 cm.
Ascensor	Todas las plantas.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,07 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,23 m. • Altura de la botonera interior: 90 cm y 1,20 m. • Altura del pasamanos: 89 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Botones con números en: altorrelieve y braille. • Botones de color contrastado: No. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Señalización	Todo el edificio.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura media: 1,58 m. • Tamaño de letra: > 3 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille y altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Fachada



Dispositivo para aromas del vino



Zona de exposición



Aseo adaptado