

## **HOSPEDERÍA DE LOS PARAJES (H\*\*\*)**



Acceso al establecimiento

-  **Dirección:** Calle Mayor, 46 - 48  
01300 Laguardia (Araba)
-  **Teléfono:** 945 621 130
- E-mail:** [info@hospederiadelosparajes.com](mailto:info@hospederiadelosparajes.com)
-  **Web:** <http://www.hospederiadelosparajes.com>



### **Información General**

La hospedería es un hotel con pocas habitaciones. Cada habitación tiene unos detalles propios y diferentes. En el restaurante preparan platos de cocina moderna. En el sótano hay una bodega bajo tierra, llamada calado en La Rioja. También hay un spa con varios tratamientos de agua y vino para tu salud o para relajarte.

El hotel tiene varias plantas. En el sótano está el spa y el calado. En la planta baja está la recepción, la cafetería y el restaurante. En las plantas de arriba están las habitaciones. Hay un ascensor para subir y bajar entre las plantas.

### **Atención al público y otra información de interés**

- Las personas de atención al público en el hotel saben lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El hotel tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

### **Discapacidad Intelectual**

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.

- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.
- En las habitaciones hay folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño comunes están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal, tiene un ancho libre de paso de 3,43 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 4 cm de altura.
- Tipo de puerta: corredera. Ancho libre de paso: 1,24 m.
- Esta equipado con video portero: Sí. Altura del video portero o timbre de llamada: 1,40 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es: sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,67 m. Alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 2,91 m. El pavimento es: homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,15 m.
- Está equipado con un bucle de inducción magnética señalado con su logotipo correspondiente: No.

## Accesibilidad Física

### Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensor alternativo a las escaleras.

### Habitación reservada para PMR

- Nº de la habitación analizada: 103.
- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 1.
- Ubicación y tipo de itinerario: en planta 1 por medio de ascensor alternativo a las escaleras, situada próxima a dicho elemento.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,98 m.
- Altura de los mandos de la climatización: 1,62 m.
- La habitación tiene 1 cama doble.
- Altura de la cama: 60 cm.
- Espacio de acceso a la cama: izquierdo 1,03 m.
- Habitación con terraza: No.

### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- Puerta: abre hacia fuera. Ancho libre de paso: 87 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,28 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- No tiene cerrojo.
- La iluminación del cuarto de baño es homogénea y suficiente: homogénea.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### **Lavabo**

- Tipo de grifo: requiere el giro de la muñeca.
- Altura del lavabo: 83 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 67 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,27 m.
- Altura máx. y min. de los accesorios: 1,23 m y 75 cm.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,34 m y frontal 1,25 m.
- Altura del asiento: 50 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en pared a 1,08 m.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura: barra fija a 79 cm.
- En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: barra abatible a 58 cm.
- Separación entre barras: 73 cm.

#### **Ducha**

- Ancho y fondo del espacio de acercamiento: 1,50 m y 1,42 m.
- Ducha con plato.
- Suelo antideslizante: Sí.
- Silla o asiento de ducha: Sí.
- Ancho del espacio lateral de acceso a la ducha: 1,71 m. Fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 1,26 m.
- Tipo de grifo, altura: requiere giro de muñeca a 96 cm.
- Tipo de barra, altura y ubicación: horizontal, a 78 cm, en la pared de la grifería.
- Alcachofa regulable en altura: No.
- La ducha tiene mampara: sí, abatible hacia fuera. La mampara obstaculiza la entrada y la salida a la ducha a la PMR: No.

### **Aseo adaptado en zona común**

- En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta -1. Está señalizada con un dibujo de una silla de ruedas y se accede por un itinerario accesible. El aseo adaptado es una cabina independiente.
- Puerta general de los aseos: corredera con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Tipo de pomo: tirador vertical.

#### **Cabina de aseo adaptado**

- N° de cabinas adaptadas: 1.
- Puerta: corredera con un ancho libre de paso de 82 cm.

- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,40 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### **Lavabo**

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: requiere el giro de la muñeca.
- Altura libre bajo el lavabo: 72 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 64 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1 m. Está inclinado: No.
- Altura máx. y mín de los accesorios: 1,29 m y 92 cm.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: derecho 76 cm.
- Altura del asiento: 49 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,09 m.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 73 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija a 76 cm.
- Separación entre barras: 81 cm.



## **Accesibilidad Visual**

### **Itinerarios dentro del establecimiento**

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensor alternativo a las escaleras.

### **Habitación**

- Número de la habitación: de color contrastado, sin altorrelieve y sin braille.
- Puertas de color contrastado: sí, entre puerta y pared.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- La iluminación es homogénea y uniforme: No.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: sonoras y visuales.

### **Cuarto de baño de la habitación estándar**

- Es antideslizante: Sí.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: No.

- Aparatos sanitarios de color contrastado: Sí.
- Tipo de iluminación: homogénea.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: No.

### Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: No.
- TV con despertador luminoso: Sí.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información escrita de los servicios prestados: Sí.
- Señales de emergencia: sonoras y visuales.

### Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• El establecimiento alquila plazas en un parking subterráneo cercano, aproximadamente a 20 m, dicho estacionamiento es accesible mediante ascensor.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: -2 a 4.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 18 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 28 cm.</li> <li>• Con tabica: Sí.</li> <li>• Con bocel: No.</li> <li>• Huella de pavimento antideslizante: Sí.</li> <li>• Borde de escalones con franja de señalización: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura de Pasamanos : 1,03 m.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 1,01 m.</li> </ul>

	comunica: -2 a 4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de la puerta: 90 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,33 m.</li> <li>• Altura de la botonera interior: superior 1,11 m, inferior 91 cm.</li> <li>• Altura del pasamanos: 92 cm.</li> <li>• Espejo frente a la puerta: No.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>• Botones con números en: de color contrastado, con altorrelieve y braille.</li> <li>• Señales visuales: en interior y exterior de cabina.</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.</li> </ul>
<b>Cafetería / Restaurante</b>	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura barra no adaptada: 1,15 m. Altura de la barra adaptada: 82 cm.</li> <li>• Altura de mesa: 76 cm.</li> <li>• Altura bajo mesa: 73 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 98 cm.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 40 cm.</li> </ul>
<b>Sala de reuniones</b>	Planta 1.	Con escalera y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sillas móviles con reposabrazos.</li> </ul>
<b>Spa</b>	Planta -2.	Con escalera y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El acceso al jacuzzi es por medio de escaleras.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: No.</li> <li>• Altura superior de los rótulos: 1,09 m. Altura inferior de los rótulos: 1,02 m.</li> <li>• Tamaño mínimo de letra: 1 cm. Tamaño máximo de letra: 3 cm</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Información en braille, o en altorrelieve: No.</li> <li>• Iconos homologados: No.</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Salón estancial patio central



Restaurante



Habitación adaptada



Aseo común adaptado