



WINE OIL SPA VILLA DE LAGUARDIA



Piscina

-  **Dirección:** Paseo San Raimundo, 15
01300 Laguardia (Araba)
-  **Teléfono:** 945 600 532
-  **E-mail:** reservas@wineoilspa.com
-  **Web:** <http://www.wineoilspa.com>



Información General

En un spa puedes recibir tratamientos de agua para tu salud o para relajarte. Hay piscinas con chorros de agua que te dan masajes en el cuerpo. A veces también utilizan otros líquidos, como vino, aceite o chocolate.

En el Wine oil spa hay una piscina con chorros. También recibes tratamientos con vino y con aceite. Tienen varias salas. Cada sala es para un tratamiento. La decoración tiene que ver con el vino y con el aceite.

El spa está en una planta baja. En el spa no hay escalones o rampas. Los vestuarios para cambiarte de ropa están antes de la sala de la piscina. Las salas de los tratamientos están repartidas a los lados de un pasillo. El spa tiene una entrada hacia el Hotel Villa de Laguardia. Hay escaleras y ascensor.

Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el spa sabe lengua de signos para personas sordas.
- No puedes entrar con perro de asistencia.
- El spa tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- La puerta principal es de cristal. Empuja para abrir la puerta.

- El spa tiene folletos en lectura fácil.
- La piscina tiene una grúa para ayudar a bañarse a personas con problemas para andar o moverse.
- Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es de tráfico mixto, sin acera y tiene un ancho libre de paso de 4,95 m.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Esta tiene una puerta de vidrio y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 88 cm. Está señalizada con folios de información.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 3,61 m. Alto mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público : 2,29 m. Características del pavimento: homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,12 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Actividad adaptada

- La actividad adaptada se realiza en la piscina, a la cual se accede por una puerta de paso y luego a través de los vestuarios. Hay una grúa móvil para entrar al vaso.
- La actividad adaptada puede realizarla la PMR: con un acompañante / con un monitor del establecimiento.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas situadas en la planta baja. El itinerario es accesible: Sí.
- El aseo adaptado analizado es una cabina independiente de hombres.
- La otra cabina independiente es la de mujeres, tiene las mismas características pero el espacio de transferencia es lateral derecho.

Cabina de aseo adaptado

- N° de cabinas adaptados: 2.
- Está señalizado con el SIA: sin señalar.
- Puerta: corredera con un ancho libre de paso de 88 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,55 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 71 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 38 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 86 cm.
- Altura de los accesorios: 1,26 m y 89 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 180 cm, lateral izquierdo 84 cm.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a una altura de 79 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a una altura de 77 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a una altura de 71 cm.
- Separación entre barras: 70 cm.

Vestuarios adaptados

- Hay 3 vestuarios en el establecimiento uno de mujeres, uno de hombres y uno para personas con movilidad reducida. El vestuario analizado está situado en la planta baja junto a los aseos y el itinerario es accesible.
- El vestuario adaptado dispone de ducha y lavabo.

Acceso a los vestuarios

- Puerta del vestuario adaptado: abatible hacia dentro, con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 71 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 38 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 86 cm.
- Altura de los accesorios: 1,26 m y 89 cm.

Ducha

- Ancho y fondo del espacio de acceso: 1,13 m x 1,96 m.
- Plato de ducha: mismo suelo del baño enrasado con resto de pavimento.
- Suelo antideslizante: Sí.
- Se dispone de una asiento de ducha abatible y fijo: Sí, abatible.
- Ancho y fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 2,77 m x 1,96 m.
- Tipo de grifo y altura: monomando a 86 cm de altura.
- Barras Horizontales: 1. Ubicación: en la pared de la grifería, perpendicular al asiento abatible. Altura: 76 cm.
- Barras Verticales: 1. Ubicación: al lado derecho del asiento abatible, perpendicular a la grifería. Altura máxima y mínima: 72 cm.
- Tipo de alcachofa: regulable en altura.

■ Tiene mampara: No.



Accesibilidad Visual

Actividad adaptada

- La actividad adaptada se realiza en la piscina, se accede por una puerta de paso y luego por los vestuarios, se entra al vaso por medio de escaleras o una grúa móvil.
- La actividad adaptada puede realizarla la persona con discapacidad visual: de forma autónoma.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación en caso de emergencia: visuales.

Actividad adaptada

- La actividad adaptada se realiza en la piscina, se accede por una puerta de paso y luego por los vestuarios, se entra al vaso por medio de escaleras o una grúa móvil.
- La actividad adaptada puede realizarla la persona con discapacidad auditiva: de forma autónoma.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Practicable. Calle con cuesta pronunciada.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1. • Señalizada con el SIA: No. • Ancho y fondo de la plaza: 4,03 m x 5 m. • Área de acercamiento lateral: No.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: Spa con Hotel Villa de Laguardia	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 19 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: No. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: sí en ambos lados. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.

Ascensor	Plantas que comunica: Spa con Hotel Villa de Laguardia	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,09 m. • Ancho de la puerta: 90 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,51 m x 1,20 m. • Altura de la botonera interior: 1,20 m y 1,05 m. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Tipos de botones de mando del ascensor: con textos en altorrelieve. • Señales visuales: en interior y exterior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí, botón de alarma.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: 2,17 m y 1,39 m. • Tamaño de letra: 5 cm y 12 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille y altorrelieve: No. • Iconos homologados: No.


 **FOTOS**



Acceso al establecimiento



Grúa piscina



Vestuario adaptado



Aseo adaptado